



22 de Noviembre del 2017

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
 CENTRAL DE APOYO LOGISTICO

Página 1 de 1

Dpto. de Compras y Contrataciones

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencias del Procedimiento: DAF-CM-2017-0064

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

PROMESECAL en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el: **Adquisición de materiales eléctricos para la automatización del Proyecto de las Farmacias del Pueblo.** (anexo especificaciones técnicas).

Los interesados en retirar las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán dirigirse a **Promese/Cal Ciudad Salud, Depto. de Compras y Contrataciones, Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte, al lado del Hosp. Dr. Ney Arias Lora**, en el horario de (8:00 AM hasta las 4:00 PM de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución www.promesecal.gob.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas. El costo de las **Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia es de RD\$ 0.00.**

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el **(24/11/2017 a las 04:00pm)**, en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en la Avenida Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Ciudad Salud, Municipio Santo Domingo Norte.


 LIC. RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ

Director Administrativo Financiero

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino



Depto. De Compras y Contrataciones
"División de Miscelaneos"

Inicio de proceso 22/11/2017
Fin de proceso 24/11/2017

PROMESECAL-DAF-CM-2017-0064

Descripción de los Bienes Requeridos: Adquisición de materiales eléctricos para la automatización del Proyecto de las Farmacias del Pueblo.

ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Regletas	150
2	UPS individual	215

DATOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA POR PARTE DEL PROVEEDOR

- 1) Para que estos artículos puedan ser considerados **CONFORME**, deberán cumplir con las características numeradas más abajo, quedando esto bajo la responsabilidad absoluta de los oferentes, siendo el incumplimiento de éstos, motivo suficiente para calificar como **NO CONFORME** los Items u ofertas que no estén acorde.
- 2) **Es un requisito indispensable cumplir con todas las características solicitadas.**
 - 2.1) **Crédito de 45 a 60 días** y validez de la oferta con un mínimo de 15 días.
 - 2.2) **Originalidad;** Los Bienes ofertados no pueden ser usados o remanufacturados, deben ser de un fabricante mundialmente reconocido, con 20 años o más en el mercado.
 - 2.3) **Entrega inmediata;** el tiempo de entrega idóneo para este proceso será la entrega inmediata, en caso de no incluir esta característica en la oferta, será considerado la compañía que ofrezca menor tiempo.
 - 2.4) El oferente deberá presentar una carta de reposición inmediata por cualquier tipo de falla, vicio oculto o defecto de fabricación, por un plazo no menor a 6 meses, que se contarán a partir de la entrega.
 - 2.5) **Es imprescindible la presentación de muestras para fines de homologación y garantizar que los artículos ofertados sean los mismos a entregar. La entrega se realizará el 23/11/2017 hasta las 03:30pm.**
 - 2.6) **Especificaciones Técnicas;** Es imprescindible incluir especificaciones técnicas y data sheet para poder homologar.
 - 2.7) **Valores en Pesos Dominicanos; (RD\$).**
- 3) La cotización debe ser enviada ó entregada sellada y firmada a color hasta el día 24/09/2017, exclusivamente a la Unidad Compras y Contrataciones de Promese/Cal, Ciudad Salud, en horario de 09:00am a 03:30pm.
- 4) **Adjunto a la propuesta deberán estar las siguientes documentaciones:**
*RPE (Actualizado), DGII, TSS, Registro mercantil y Registro de cuenta de beneficiario en SIGEF.
- 5) **La inobservancia/no cumplimiento de lo descrito en el numeral anterior, podrá ser motivo suficiente para rechazar la propuesta, quedando esto bajo toda responsabilidad del oferente.**

TÉCNICO:

Smill Carrasco

(829) 893-4764 Ext. 1154

carrasco.smill@promesecal.gob.do

compraspromesecal@gmail.com (Correo de uso colectivo, mencionar al técnico responsable)



Depto. De Compras y Contrataciones
"Division de Miscelaneos"

1. UNIDAD DE REGLETA

CANTIDAD:	150
TIPO EQUIPO:	REGLETA
COLOR:	PREFERIBLEMENTE NEGRA O GRIS
CANTIDAD TOMAS DE SALIDA:	6
ESTILO DE TOMACORRIENTES:	NEMA 5-15R
ENTRADA DE VOLTAJE:	120V
FRECUENCIA DE ENTRADA:	50/60 HZ
ENERGÍA DE ENTRADA:	1200 VATIOS
CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA:	15.0A
CORRIENTE DE LÍNEA MÁXIMA:	15A
TIPO DE ENCHUFE:	NEMA 5-15P
RÉGIMEN NOMINAL DE SOBRETENSIONES:	540 JOULES
TIPO DE ENCHUFE:	NEMA 5-15P
	LONGITUD DEL CABLE 3 PIES MÍNIMO
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0 - 40 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS:	FILTRO DE INTERFERENCIAS EMI Y RFI PROTECCIÓN CONTRA RELÁMPAGOS Y SOBRECARGAS FILTRADO DE RUIDOS PROTECCIÓN CONTRA PICO DE TENSIÓN O A UNA SOBRETENSIÓN ELECTRICA (BASADO EN COMPONENTES TALES COMO LOS VARISTORES DE ÓXIDO DE METAL Y LOS FUSIBLES TÉRMICOS) INDICADOR LED DE FALLAS EN EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA.
APROBACIONES Y CUMPLIMIENTOS:	NORMA REACH ROHS MET CANADÁ, MET EE. UU.
GARANTIA:	LIFETIME


TÉCNICO:

Smill Carrasco

(829) 893-4764 Ext. 1154

carrasco.smill@promesecal.gob.do

compraspromesecal@gmail.com (Correo de uso colectivo, mencionar al técnico responsable)



Depto. De Compras y Contrataciones
 "Division de Miscelaneos"

1. UNIDAD DE UPS INDIVIDUAL

CANTIDAD:	215
TIPO EQUIPO:	UPS INDIVIDUAL
TOPOLOGÍA:	TORRE
ENTRADA DE VOLTAJE:	110V
TIPO DE FORMA DE ONDA:	DEBE FUNCIONAR CON INVERSOR
FRECUENCIA DE ENTRADA:	50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTOSENSIBLE)
TIPO DE ENCHUFE:	NEMA 5-15P
CAPACIDAD POTENCIA SALIDA:	750 VA / 375 WATTS
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL:	110 +/- 10%
FRECUENCIA DE SALIDA:	50/60 HZ +/- 3HZ (SINCRONIZADA CON LA RED)
CONEXIONES DE SALIDA:	(4) NEMA 5-15R (RESPALDO DE BATERÍA) (2) NEMA 5-15R (SELECTOR_SURGETITILE)
TIEMPO DE RECARGA TÍPICO:	8 HORA(S)
TIPO DE BATERÍA:	RBC17 SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN CAMBIABLE
PUERTOS:	USB
RÉGIMEN NOMINAL DE SOBRETENSIONES:	350 JOULES
DIMENSIONS (EN MILIMETROS):	MINIMO 279 X 101 X 142
TIPO DE ENCHUFE:	NEMA 5-15P LONGITUD DEL CABLE 1.52METROS MÍNIMO
OTRAS ESPECIFICACIONES:	AUTOMATIC SELF TEST BATTERY FAILURE NOTIFICACION INTELLIGENT BATTERY MANAGEMENT LED STATUS DISPLAY
APROBACIONES Y ESTANDARES:	ENERGY STAR (USA) FCC PART 15 CLASS B FCC PART 68 NOM UL 1778 CALIFORNIA (CEC) BATTERY CHARGER
GARANTIA:	1 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS

TÉCNICO:

Smill Carrasco

(829) 893-4764 Ext. 1154

carrasco.smill@promesecal.gob.do

compraspromesecal@gmail.com (Correo de uso colectivo, mencionar al técnico responsable)

