

Depto. De Compras y Contrataciones  
"Division de Miscelaneos"

CMC-26-2017

**Objetivo:** Servicios de mantenimientos para los UPS descritos a continuación:

**ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO**

MARCA	MODELO	CAPACIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD
APC	SILCON	15 KVA	SEDE CENTRAL	1
APC	SMART UPS RT	5 KVA	SEDE CENTRAL	2
APC	SMART UPS	2.5 KVA	SEDE CENTRAL	1
APC	MGE GALAXY 3500	10KVA	SANTIAGO	1
EATON	POWERWARE 100	80KVA	CIUDAD SALUD	1

**DATOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA POR PARTE DEL PROVEEDOR**

- 1) Es imprescindible para resultar adjudicado, cumplir con las fichas técnicas.
- 2) Es necesario un levantamiento previo.
- 3) Los proveedores deberán enviar un correo informando la realización de la visita.
- 4) Fechas y horarios establecidas para las visitas:
  - \* CIUDAD SALUD, el día 26/04/2017 en horario de 08:30am a 11:30am y 01:30pm a 3:30pm
  - \* SEDE CENTRAL, el día 27/04/2017 en horario de 08:30am a 11:30am y 01:30pm a 3:30pm
  - \* SANTIAGO, el día 28/04/2017 en horario de 09:30am a 2:30pm
- 3) La cotización debe ser enviada ó entregada sellada y firmada a color.
- 4) En éste documento están adjuntas las fichas técnicas de lugar.
- 5) Los proveedores deberan establecer el tiempo de entrega dentro de su cotización.
- 6) Promese/Cal requiere crédito de 45 a 60 días para poder contratar.
- 7) Adjunto a la propuesta dederá estar la siguiente documentación:
  - \*RPE (Actualizado), DGII, TSS y Registro de cuenta de beneficiario en SIGEF.(La inobservancia o no cumplimiento de lo descrito en el numeral anterior, será motivo suficiente para rechazar la propuesta, quedando ésto bajo toda responsabilidad del oferente).

**CONTACTO:**

Smill Carrasco

(829) 893-4764 Ext. 1151/ 1004

[carrasco.smill@promesecal.gob.do](mailto:carrasco.smill@promesecal.gob.do)

[compraspromesecal@gmail.com](mailto:compraspromesecal@gmail.com) (Correo de uso colectivo, mencionar al técnico responsable)

Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte  
al lado del Hospital Dr. Ney Arias Lora, Ciudad Salud.



Depto. De Compras y Contrataciones  
"Division de Miscelaneos"

CMC-26-2017

FICHAS TÉCNICAS

1. TITULO MANTENIMIENTO UPS

<b>1-EQUIPO</b>	UPS MARCA APC, MODELO SILCO 15 KVA
<b>TIPO</b>	UPS DE PISO
<b>CANTIDAD DE BATERIA</b>	128 UNIDADES, RECARGABLES, DE 12 VOLTIOS Y 7.0AH BANCO DE BATERIA (POR EQUIPO)
<b>DIMENSION DE LA BATERIA</b>	151X65X94 MM , SEGÚN FABRICANTE
<b>2-EQUIPO</b>	UPS MARCA MG GALAXY, MODELO 3500, 10 KVA
<b>TIPO</b>	UPS DE PISO
<b>CANTIDAD DE BATERIA</b>	BANCO DE BATERIA (POR EQUIPO)
<b>DIMENSION DE LA BATERIA</b>	SEGÚN FABRICANTE
<b>3-EQUIPO</b>	UPS MARCA EATON, MODELO 100, 80 KVA
<b>TIPO</b>	UPS DE PISO
<b>CANTIDAD DE BATERIA</b>	BANCO DE BATERIA (POR EQUIPO)
<b>DIMENSION DE BATERIA</b>	SEGÚN FABRICANTE

2. El proveedor debe poseer certificación de Servicio del Fabricante.
3. Las piezas y componentes deben ser original del fabricante.
4. Las baterías no pueden ser genérica (la que recomiende el fabricante)
5. El tiempo de repuesta sin el servicio del equipo máximo es de 2 4 horas.
6. El proveedor debe realizar un levantamiento previo.
7. El proveedor debe reportar por escrito los daños y recomendaciones a seguir con el propósito de mantener en perfecto estado el funcionamiento del ups.
8. El proveedor debe poseer herramientas y equipos necesarios para la prestación del servicio de forma segura con la calidad y el tiempo requerido.
9. El tiempo de repuesta a llamados es 4 horas.
10. Tiempo de solución a los problemas. Máximo requerido 48 horas.
11. Prestamos de equipos ups en caso de que sea necesario.
12. Capacidad de desplazamiento entre las localidades de la institución.
13. El número de visitas dependerá de la cantidad de eventos que surjan durante el año.

Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte  
al lado del Hospital Dr. Ney Arias Lora, Ciudad Salud.





Sistema Integrado de Gestión Financiera

## TRAMITE DE COMPRAS

cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
25/04/2017 11:52:31 Página 1 de 2  
16572561-00117574749-SIGEF

Unidad de Compra: 000582

Programa de Medicamentos Esenciales

Trámite: Compras Menores - 26 /2017

Estado Solicitud: Aprobado

Caratula: Servicio de Mantenimiento a (6) UPS.

Descripción: Servicio de Mantenimiento a (6) UPS, distribuidos en Promese/Cal Ciudad Salud, Sede Central y Santiago

Fecha de Inicio: 24/04/2017

Acto Administrativo:

Rubro: Equipo informático y accesorios

Proveedor único: N

Admite cotización en moneda extranjera: N

Requiere garantías: N

Ofertas:

Cantidad mínima invitados: 3

Cantidad mínima de ofertas: 1

Fecha de ofertas: 25/04/2017 al 02/05/2017

Primera apertura:

Segunda Apertura:

Tipo de adjudicación: Mejor oferta/calidad/precio

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud	Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact		
1	81111805 - No.01 Servicio de Mantenimiento a (1) UPS marca APC, Modelo Silcon, Capacidad de 15 KVA, ubicado e					
	<u>Observaciones:</u>					
	unidad	1				1
	Pendiente =====>				Programa de Medicamentos Esenciales-OR-178/2017	1
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		
2	81111805 - No.02 Servicio de Mantenimiento a (2) UPS marca APC, Modelo Smart Ups Rt, Capacidad de 5 KVA, ubic					
	<u>Observaciones:</u>					
	unidad	2				2
	Pendiente =====>				Programa de Medicamentos Esenciales-OR-178/2017	2
	Proveedor	Identificación	Cantidad	Precio Unitario		





Sistema Integrado de Gestión Financiera

### TRAMITE DE COMPRAS

cc\_seguimiento\_tramite\_compras  
 25/04/2017 11:52:31 Página 2 de 2  
 16572561-00117574749-SIGEF

It	Código/Descripción		Contrato		Solicitud		Recepción
	UM	Cantidad	Contratado	Pend. Fact			
3	81111805 - No.05 Servicio de Mantenimiento a (1) UPS marca Eaton, Modelo Powerware 100, Capacidad de 80KVA,						
	<u>Observaciones:</u>						
	unidad	1					1
	Pendiente =====>				Programa de Medicamentos Esenciales-OR-178/2017		1
	<u>Proveedor</u>	<u>Identificación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>			
4	81111805 - No.04 Servicio de Mantenimiento a (1) UPS marca APC, Modelo Mge Galaxy 3500, Capacidad de 10 KVA						
	<u>Observaciones:</u>						
	unidad	1					1
	Pendiente =====>				Programa de Medicamentos Esenciales-OR-178/2017		1
	<u>Proveedor</u>	<u>Identificación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>			
5	81111805 - No.03 Servicio de Mantenimiento (1) UPS marca APC, Modelo Smart Ups, Capacidad de 2.5 KVA, ubicad						
	<u>Observaciones:</u>						
	unidad	1					1
	Pendiente =====>				Programa de Medicamentos Esenciales-OR-178/2017		1
	<u>Proveedor</u>	<u>Identificación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>			

